


Наш знак: 4459

Датум: 06.06.2019. године



На основу чланова 54. став 12. и 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности услуга ЈНМВ 14/19 - сервисирање пумпи (по партијама) врши

**Измену број 1  
конкурсне документације ЈНМВ 14/19**

Наручилац је изменио конкурсну документацију у поглављу:


- VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
Партија 1 - сервисирање утопних пумпи за чисту воду
- XII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА И ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПАРТИЈА 1 - СЕРВИСИРАЊЕ УТОПНИХ ПУМПИ ЗА ЧИСТУ ВОДУ  
ПАРТИЈА 2 - СЕРВИСИРАЊЕ ФЕКАЛНИХ УТОПНИХ ПУМПИ

Потребно је приликом достављања понуда заменити одређене стране из конкурсне документације и то: 25., 30., 31., 32., 33., 34. и 35. следећим странама: 25а, 30а, 31а, 32а и 33а које се налазе у прилогу.

Измењена конкурсна документација садржи 33 страна.

Како је Наручилац у складу са чланом 63. став 5. изменио конкурсну документацију 10 (десет) дана пре истека рока за подношење понуда не продужава се рок за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 14/19



## VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Јавна набавка мале вредности услуга ЈНМВ 14/19  
Сервисирање пумпи

## Партија 1 - сервисирање утопних пумпи за чисту воду

Предмет набавке услуга: Сервисирање пумпи	Цена услуге без ПДВ-а	ПДВ за услуге	Остали трошкови	ПДВ за остале трошкове	Укупна цена услуге без ПДВ-а	Укупно ПДВ	Укупна цена услуге са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)	8 (6+7)
URS 212-6							
URS 152-6							
URS 212-9 "SEVER" Subotica							
Grundfos SP 95-7B 30 kW							
Centrifugalna pumpa KSB 30kW							

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

- У колони 2 - уписати цену услуге по пумпи без ПДВ-а;
- У колони 3 - уписати износ ПДВ-а;
- У колони 4 - уписати износ осталих трошкова без ПДВ-а и који су то трошкови (уколико их има);
- У колони 5 - уписати износ ПДВ-а за остале трошкове;
- У колони 6 - уписати укупну цену услуге по пумпи без ПДВ-а;
- У колони 7 - уписати укупан износ ПДВ-а;
- У колони 8 - уписати укупну цену услуге са ПДВ-ом.

У \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

## XII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА И ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### ПАРТИЈА 1 СЕРВИСИРАЊЕ УТОПНИХ ПУМПИ ЗА ЧИСТУ ВОДУ

Red.br.	NAZIV USLUGE	Jed.mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>URS 212-6</b>			
1.1.	Demontaža i montaža	kom.	1	
1.2.	Zamena radnog kola	kom.	1	
1.3.	Zamena sprovodnog kola	kom.	1	
1.4.	Zamena osovine	kom.	1	
1.5.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom.	1	
1.6.	Zamena zaptivnih prstenova	komplet	1	
1.7.	Zamena ležajeva	komplet	1	
<b>2</b>	<b>URS 152-6</b>			
2.1.	Demontaža i montaža	kom.	1	
2.2.	Zamena radnog kola	kom.	1	
2.3.	Zamena sprovodnog kola	kom.	1	
2.4.	Zamena osovine	kom.	1	
2.5.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom.	1	
2.6.	Zamena zaptivnih prstenova	komplet	1	
2.7.	Zamena ležajeva	komplet	1	
<b>3</b>	<b>URS 212-9 "SEVER" Subotica</b>			
3.1.	Demontaža i montaža	kom.	1	
3.2.	Zamena radnog kola	kom.	1	
3.3.	Zamena sprovodnog kola	kom.	1	
3.4.	Zamena osovine	kom.	1	
3.5.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom.	1	
3.6.	Zamena zaptivnih prstenova	komplet	1	
3.7.	Zamena ležajeva	komplet	1	
<b>4</b>	<b>Grundfos SP 95-7B 30 kW</b>			
4.1.	Demontaža i montaža	kom.	1	
4.2.	Zamena osovine	kom.	1	
4.3.	Zamena ležajeva	komplet	1	
4.4.	Zamena radnog kola	kom.	1	
4.5.	Zamena sprovodnog kola	kom.	1	
4.6.	Zamena nepovratnog ventila	kom.	1	
4.7.	Zamena usisnog sita	kom.	1	
4.8.	Balansiranje rotacionog sklopa	kom.	1	
4.9.	Zamena spojnice	kom.	1	
1.10.	Zamena zaptivnih prstena	komplet	1	
4.11.	Premotavanje statora	kom.	1	
4.12.	Zamena rotora	kom.	1	
4.13.	Zamena aksijalnog ležaja (original ili klasa jednaka originalu)	kom.	1	

Red.br.	NAZIV USLUGE	Jed.mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a
4.14.	Zamena radijalnog ležaja (original ili klasa jednaka originalu)	kom.	1	
4.15.	Zamena mehan.zaptivača(kod motora koji ga imaju)	kom.	1	
4.16.	Balansiranje rotora	kom.	1	
4.17.	Ispitivanje u ispitnoj stanici i izdavanje dokumenta o radnim karakteristikama (Q, H i ETA)	kom.	1	
<b>5</b>	<b>Centrifugalna pumpa KSB sa elektromotorom od 30kW</b>			
5.1.	Demontaža i montaža	kom.	1	
5.2.	Zamena radnog kola	kom.	1	
5.3.	Zamena sprovodnog kola	kom.	1	
5.4.	Zamena osovine	kom.	1	
5.5.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom.	1	
5.6.	Zamena zaptivnih prstenova	komplet	1	
5.7.	Zamena ležajeva	komplet	1	
5.8.	Premotavanje namotaja statora i elektromotora	kom.	1	
5.9.	Balansiranje rotora	kom.	1	
5.10.	Zamena ležajeva elektromotora	komplet	1	
<b>UKUPNO:</b>				

**НАПОМЕНЕ:**

- Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који ће у свим аспектима одговарати постојећим.
- За уграђене делове гаранција је 12 месеци, а сервисирање ће се вршити према указаној потреби у току године, са гарантним роком од 6 месеци на извршену услугу сервисирања.
- Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица неквалитетно изведеног сервиса, сервисер ће сносити све трошкове отклањања квара на свим деловима пумпе тј. дужан је да доведе пумпу у исправно стање.
- Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
- Након дефектаже ће се установити које делове пумпе је потребно сервисирати, на основу чега ће се саставити спецификација радова и делова. Сервисирању пумпе се може приступити након дате сагласности Наручиоца на предложену спецификацију радова и делова. Уколико се приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно сервисирати или заменити и радови које је потребно извести извршилац је дужан да достави додатну спецификацију радова и делова на сагласност. Уколико није дата сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се признати само спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.
- Превоз пумпи од објекта Наручиоца у ул. Влајкова бр. 197 до седишта Понуђача и назад након сервиса пада на терет Понуђача
- Максимални временски рок у којем Понуђач мора да преузме пумпу је 2 дана од пријаве Наручиоца. Понуђач је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу електронске поште за пријаву квара.
- Временски рок у којем Извршилац мора извршити сервис пумпе почиње да тече од примопредаје пумпе. Максимални рок за сервис пумпе је 10 дана од дана преузимања пумпе.
- Пумпе ће се сервисирати по потреби у току године.

У \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019. год.

ПАРТИЈА 2  
СЕРВИСИРАЊЕ ФЕКАЛНИХ УТОПНИХ ПУМПИ

Red.br	NAZIV USLUGE	Jedin. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV
<b>1</b>	<b>Fekalna utopna pumpa tipa FUP 100/180</b>			
1.1.	Demontaža i montaža pumpe	kom	1	
1.2.	Vinklovanje statora	kom	1	
1.3.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom	1	
1.4.	Zamena radnog kola	kom	1	
1.5.	Reparacija i balansiranje rotora	kom	1	
1.6.	Zamena ležajeva (komplet)	kom	1	
1.7.	Zamena ulja	litar	1	
<b>2</b>	<b>Fekalna utopna pumpa tipa FUP 180/150</b>			
2.1.	Demontaža i montaža pumpe	kom	1	
2.2.	Vinklovanje statora	kom	1	
2.3.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom	1	
2.4.	Zamena radnog kola	kom	1	
2.5.	Reparacija i balansiranje rotora	kom	1	
2.6.	Zamena ležajeva (komplet)	kom	1	
2.7.	Zamena ulja	litar	1	
<b>3</b>	<b>Muljna pumpa MUP 80 snaga motora 3 kW, 380 V</b>			
3.1.	Demontaža i montaža pumpe	kom	1	
3.2.	Vinklovanje statora	kom	1	
3.3.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom	1	
3.4.	Zamena radnog kola	kom	1	
3.5.	Reparacija i balansiranje rotora	kom	1	
3.6.	Zamena ležajeva (komplet)	kom	1	
3.7.	Zamena ulja	litar	1	
<b>4</b>	<b>Fekalna utopna pumpa Grundfos tip AP 100.100.24</b>			
4.1.	Demontaža i montaža pumpe	kom	1	
4.2.	Vinklovanje statora	kom	1	
4.3.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom	1	
4.4.	Zamena radnog kola	kom	1	
4.5.	Reparacija i balansiranje rotora	kom	1	
4.6.	Zamena ležajeva (komplet)	kom	1	
4.7.	Zamena ulja	litar	1	
<b>5</b>	<b>Fekalna utopna pumpa Grundfos tip AP 100.100.61</b>			
5.1.	Demontaža i montaža pumpe	kom	1	
5.2.	Vinklovanje statora	kom	1	
5.3.	Zamena mehaničkog zaptivača	kom	1	
5.4.	Zamena radnog kola	kom	1	
5.5.	Reparacija i balansiranje rotora	kom	1	
5.6.	Zamena ležajeva (komplet)	kom	1	
5.7.	Zamena ulja	litar	1	
			<b>UKUPNO:</b>	

НАПОМЕНЕ:

- Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који ће у свим аспектима одговарати постојећим.
- За уграђене делове гаранција је 12 месеци, а сервисирање ће се вршити према указаној потреби у току године, са гарантним роком од 6 месеци на извршену услугу сервисирања.
- Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица некавалитетно изведеног сервиса, сервисер ће сносити све трошкове отклањања квара на свим деловима пумпе тј. дужан је да доведе пумпу у исправно стање.
- Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
- Након дефектаже ће се установити које делове пумпе је потребно сервисирати, на основу чега ће се саставити спецификација радова и делова. Сервисирању пумпе се може приступити након дате сагласности Наручиоца на предложену спецификацију радова и делова. Уколико се приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно сервисирати или заменити и радови које је потребно извести извршилац је дужан да достави додатну спецификацију радова и делова на сагласност. Уколико није дата сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се признати само спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.
- Превоз пумпи од објекта Наручиоца у ул. Влајкова бр. 197 до седишта Понуђача и назад након сервиса пада на терет Понуђача.
- Максимални временски рок у којем Понуђач мора да преузме пумпу је 2 дана од пријаве Наручиоца. Понуђач је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу електронске поште за пријаву квара.
- Временски рок у којем Извршилац мора извршити сервис пумпе почиње да тече од примопредаје пумпе. Максимални рок за сервис пумпе је 10 дана од дана преузимања пумпе.
- Пумпе ће се сервисирати по потреби у току године.

У \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_