Наручилац	ЈКП "Водовод"
Адреса	ул. Пана Ђукића бр. 14
Место	16000 Лесковац
Број одлуке	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋ "ВОДОВОД" БР. 7243
Датум	ДАТУМ: 16.09 2019 год ЛЕСКОВАЦ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац за јавну набавку мале вредности добара у поступку ЈНМВ 18/19 - пумпе за воду и канализацију (по партијама), доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача:

- **"ELKOKV" доо Краљево, Чукојевац бр. 39, 36220 Краљево,** број 75/19 од 23.08.2019. године за **партију 1** - пумпе за воду;
- **"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд,** број 530/19 од 29.08.2019. године за **партију 2** - пумпе за канализацију.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 21.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 6549 за јавну набавку мале вредности добара у поступку ЈНМВ 18/19 - пумпе за воду и канализацију (по партијама).

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је укупно седам понуда за обе партије, од којих су два понуђача поднели понуде за обе партије.

Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 7190 од 13.09.2019. године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) **Подаци о јавној набавци:**

Предмет јавне набавке	Пуме за воду и канализацију (по партијама)
Редни број јавне набавке	18/19
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	1.660.000,00 320.000,00 (партија 1) 1.340.000,00 (партија 2)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	297.351,76 (партија 1) 1.245.509,00 (партија 2)
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)	356.822,11 (партија 1) 1.494.610,80 (партија 2)

2) Основни подаци о добављачима и приспелим понудама:

Број и датум пријема понуде	*НАЗИВ или ШИФРА ПОНУЂАЧА*	*Број и датум понуде*	*ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ-а)*
6766 од 30.08.2019.год.	"ELPE Trade" доо Београд, ул. Жарка Васиљевића бр. 21А / лок.6, 11250 Железник - Београд	153/19 од 02.09.2019.год.	партија 1 314.000,00
6767 од 30.08.2019.год. 6768 од 30.08.2019.год.	П.Д. "Iving" доо Ниш, ул. Косовке девојке бр. 32А, 18000 Ниш	19348 од 29.08.2019.год. 19351 од 29.08.2019.год.	партија 1 315.070,00 партија 2 1.329.740,00
6769 од 30.08.2019.год.	"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд	530/19 од 29.08.2019.год.	партија 1 297.890,00 партија 2 1.245.509,00
6770 од 30.08.2019.год.	"ELKOKV" доо Краљево, Чукојевац бр. 39, 36220 Краљево	75/19 од 23.08.2019.год.	партија 1 297.351,76
6793 од 02.09.2019.год.	"Anikon" Ниш, ул. Пантелејска бр. 57а, 18000 Ниш	330.08.2019 од 29.08.2019.год.	партија 2 1.261.674,00

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: Нема

Партија 1 - пумпе за воду

Комисија је констатовала да су понуђачи доставили тражене доказе о испуњавању свих обавезних услова и тражених техничких карактеристика за партију 1 и да су све достављене понуде прихватљиве.

Партија 2 - пумпе за канализацију

Наручилац је у конкурсној документацији за партију 2 - пумпе за канализацију под ред. бр. 3, као једну од карактеристика за тражену утопну пумпу за рад са отпадном и индустријском водом и непречишћеним фекалним водама, захтевао да тело (кућиште) пумпе буде израђено од прохрома.

Комисија је установила да је понуђач "Repro-Oprema" доо Београд понудио утопну пумпу произвођача Wilo из Немачке ознаке FA 10.82.E са мотором FK 17.1-4/16K. Прегледом достављене документације у склопу понуде, у делу техничке спецификације за понуђену пумпу, комисија је утврдила да је материјал од којег је израђено тело пумпе EN-GJL-250 односно "сиви лив", а не прохром као што је тражено у конкурсној документацији.

Комисија је у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама дана 05.09.2019.године упутила понуђачу "Repro-Oprema" доо Београд захтев за доставом додатних објашњења своје понуде бр. 530/19 од 29.08.2019. године за партију 2 - пумпе за канализацију. У захтеву је тражено да понуђач достави додатно објашњење у вези материјала од којег је израђено тело (кућиште) пумпе.

Понуђач "Repro-Oprema" доо Београд је у предвиђеном року доставио додатна појашњења своје понуде у коме се између осталог наводи да у складу са конкурсном документацијом понуђена пумпа треба да има карактеристике као пумпни агрегат типа SE1.80.100.55.4.51D.B произвођача пумпи Grundfos или одговарајући. Увидом у техничке карактеристике пумпног агрегата SE1.80.100.55.4.51D.B

понуђач је утврдио да је материјал кућишта пумпе EN-GJL-250 а не прохром. Понудом бр. 530/19 од 29.08.2019. године за пумпу под ред. бр. 3 понуђен је пумпни агрегат типа FA10.82E+FK17.1-4/16K произвођача пумпи Wilo, одговарајућих карактеристика са кућиштем пумпе израђеним од сивог лива EN-GJL-250, а који у потпуности задовољава основне карактеристике пумпе у погледу протока и напора као што је тражено у конкурсној документацији.

Комисија је детаљним прегледом техничких карактеристика тражене пумпе под ред. бр. 3 утврдила да је тело пумпе SE1.80.100.55.4.51D.B произвођача пумпи Grundfos заиста израђено од сивог лива ознаке EN 1561 EN-GJL-250, а не од прохрома како је грешком наведено у конкурсној документацији. Део који је на траженој пумпи израђен од прохрома је само плашт (оклоп) пумпе, што је довело до забуне и грешке приликом припремања конкурсне документације.

Комисија је констатовала да ниједно заинтересовано лице није указало Наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији у року предвиђеном за подношење понуде.

Комисија је констатовала да је понуђач "Repro-Oprema" доо Београд понудио пумпу под ред. бр. 3 која задовољава тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Сагледавајући напред изнете чињенице комисија је констатовала да су понуђачи доставили тражене доказе о испуњавању свих обавезних услова и тражених техничких карактеристика за партију 2 и да су све достављене понуде прихватљиве.

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

Комисија је након упоређивања прихватљивих понуда сачинила табеле

Партија 1 - пумпе за воду

Понуда број	*НАЗИВ или ШИФРА ПОНУЂАЧА*	*ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ-а)*
75/19 од 23.08.2019.год.	"ELKOKV" доо Краљево, Чукојевац бр. 39, 36220 Краљево	297.351,76
530/19 од 29.08.2019.год.	"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд	297.890,00
153/19 од 02.09.2019.год.	"ELPE Trade" доо Београд, ул. Жарка Васиљевића бр. 21А / локал 6, 11250 Железник - Београд	314.000,00
19348 од 29.08.2019.год.	П.Д. "Iving" доо Ниш, ул. Косовке девојке бр. 32А, 18000 Ниш	315.070,00

Партија 2 - пумпе за канализацију

Понуда број	*НАЗИВ или ШИФРА ПОНУЂАЧА*	*ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ-а)*
530/19 од 29.08.2019.год.	"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд	1.245.509,00
330.08.2019 од 29.08.2019.год.	"Anikon" Ниш, ул. Пантелејска бр. 57а, 18000 Ниш	1.261.674,00
19351 од 29.08.2019.год.	П.Д. "Iving" доо Ниш, ул. Косовке девојке бр. 32А, 18000 Ниш	1.329.740,00

5) **Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија**:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда:
- понуђача **"ELKOKV" доо Краљево, Чукојевац бр. 39, 36220 Краљево** за набавку добара за партију 1 - пумпе за воду;
- понуђача **"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд** за набавку добара за партију 2 - пумпе за канализацију.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се:

- понуда бр. 75/19 од 23.08.2019. године за набавку добара за партију 1 - пумпе за воду, понуђача **"ELKOKV" доо Краљево, Чукојевац бр. 39, 36220 Краљево** бира као најповољнија.

- понуда бр. 530/19 од 29.08.2019. године за набавку добара за партију 2 - пумпе за канализацију, понуђача **"Repro-Oprema" доо Београд, ул. Славонских бригада бр. 26, 11030 Београд** бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве исте.

Одговорно лице:

в.д. директора,
Станковић Бранислав, дипл.инж.ел.