




Наш знак : 5985
Датум: 02.06.2016.god



ПРЕДМЕТ: Одговор на питања потенцијалних Понуђача за ЈНМВ 13/16 – Електро материјал и опрема (по партијама)

Потенцијални кандидати су тражили појашњење у вези припреме понуде **за партију 1. (електро опрема):**

- питање/ позиција 4: Детаљни технички подаци за Dicon Version 09/2003, PCI 2100-100?
- одговор: DICON Version 09 2003 PCI 2100-100.3, WED-IDENT 38073, U: 24 V DC, I: 250 mA
s: 7,2 VA, WEDECO или одговарајући.

- питање/ позиција 16: Који је модел тренутно уграђен?
- одговор: Мерач отпорности изолације, сличан типу INSFLUKE 1503

- питање/ позиција 19: Детаљана конфигурација траженог PLC уређаја
- одговор: RS Pro Logic Module, 8 x Input, 4 x Output, 110 → 240 V ac Supply Voltage, Logic Module

Потенцијални кандидати су тражили појашњење у вези припреме понуде **за партију 2. (електро материјал):**

- питање/ позиција 17 Current Relay ML9701.11; 1,5-3A. Референце?
- одговор: Current Relay ML9701.11, 1,5-3 A

- питање/ позиција 24 Друк склопка за 7.5 bara, да ли мислите на ваздушну?
- одговор: Друк склопка је хидраулична, за пумпну станицу.

- питање/позиција 43 и 44 Кабловска спојница термо скупљајућа 4x95На колико kV су спојнице?
- одговор: Ради се о термоскупљајућим спојницама нисконапонских каблова.

- питање/ позиција 45 Кабл 1x10 mm² . Наведите ознаку кабла.
- одговор: Проводник P/F 1x10mm²

- питање/ позиција 51 Кабл 5x2,5m Наведите ознаку кабла.
- одговор: кабл је PP-Y 5x2,5 mm².

- питање/ позиција 54. Да ли је смолит или битумен?
- одговор: Битумен кабловска маса.

- питање/ позиција 65. Какав прекидач је у питању, шта му је намена?
- одговор: Магнетни прекидач -провални, шаље сигнал након отварања врата.

- питање/ позиција 118. OG Да ли мислите на утичницу 3P OG?
- одговор: Да, утичница 3P OG.

- питање/ позиција 119. Да ли мислите на утичницу 3P у зид?
- одговор: Да, утичница 3P за у зид.

Питање потенцијалног понуђача: Да ли кашњење у испоруци добара (рок дефинисан конкурсном документацијом) повлачи неке консеквенце за Понуђача?

Одговор: Конкурсном документацијом дефинисана је обавеза Додављача да Наручиоцу изврши сукцесивну набавку добара из члана 1. уговора, по достављеној наруџбеници Наручиоца и на начин, месту и у роковима одређеним наруџбеницом.


Наручилац задржава право сукцесивне набавке по потреби у количини која њему у том моменту одговара и нема обавезу да у року трајања уговорене обавезе презуме целокупно специфицирана добра у количини по понуди и спецификацији. Количине су оријентационо дате у спецификацији и могу се мењати зависно од услова и потребе одржавања система.

Време, начин, место и рок испоруке добара: сваког дана (и викендом и државним празницима); Франко Лесковац – централни магацин ЈКП „Водовод“ Лесковац, Влајкова 169, 16000 Лесковац; 1 дан од тренутка добијања Наручиоцеве поруџбенице.


Гарантни рок је 12 месеци.

Рок испоруке дефинисан је у конкурсној документацији. Понуђач је у обавези да уз уговор достави наручиоцу меницу за добро извршење посла ради обезбеђења спровођења закљученог уговора.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 13/16



 Нешковић Драган, председник




 Нинослав Костић, члан 1



 Александар Стефановић, члан 2





 Директор
 Косара Илић, дипл. инж.