



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ВОДОВОД"

БР. 6341



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
БОЈИ С 17025

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ДАТУМ: 30.09.2025 год
ЛЕСКОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2025-637

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Захтев/Уговор: Уговор: 979 од 22.04.2025
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Корисник: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац
Водни објекат: 1733-1743 Централни водовод "ЈКП "ВОДОВОД" Лесковац
Врста испитивања: Физичко-хемијска (1734, 1734-1743 Основни А преглед, 1733 Основни А преглед);
Микробиолошка (1734-1743 Основни А преглед, 1733 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 1733-1743
Број узорака: 11
Врста узорка: 1733 Површинска вода - Водозахват, 1734,1736 Вода за пиће - Резервоар
пречишћене воде, 1735,1737-1743 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
1733	ППВ "Горина" Горина	Доводна цев сабирног вода	12:00
1734	ППВ "Горина" Горина	Резервоар воде за пиће-славина или базен	11:45
1735	Спомен чесма	Прва тачка после Р- Вучје	11:15
1736	Резервоар Рударе	Чесма на резервоару	08:45
1737	Станица за препумпавање - Хисар	Чесма у дворишту	10:30
1738	Станица за препумпавање - Западни Водовод	Чесма у дворишту	09:45
1739	ул. 28. Март, Лесковац	Јавна чесма - Рупе	08:20
1740	Јавна чесма у ул.Норвежанска	Јавна чесма - парк 9 Југовића	10:10
1741	ул. Булевар ослобођења код Козаре	Јавна чесма	09:00
1742	Спортски терен, Бобиште	Јавна чесма	08:00
1743	Село Петровац Стојковић Драган	Чесма у дворишту	09:25

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 15.09.2025

Датум и време пријема узорка: 15.09.2025 12:55

Узорковао: Милош Стојановић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2023; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 изузев т. 8.2. SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020 ; SRPS EN ISO 19458:2009

Напомена: Узорковаљу присуствова/ла Станковић Данијела (ЈКП Водовод Лесковац)

Датум издавања документа

22.09.2025

Шеф одељења за
узорковање, пријем узорака и мониторинг

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрицање од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на које је одступање од специфицираног стања добијеног узорка могло да утиче, односно у случајевима када стање узорка добијеног од корисника није адекватно, а корисник инсистира на анализи.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2025-637

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорака воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2025-637, узетих дана 15.09.2025.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, Лесковац, исправност узорака воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

Број	Опис	Резултат	Коментар
1733	ППВ "Горина" Горина, Доводна цев сабирног вода, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, с обзиром да површинска вода у делу водозавода припада II класи у микробиолошком погледу, а I/II класи у физичко-хемијском погледу.
1734	ППВ "Горина" Горина, Резервоар воде за пиће-славина или базен, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1735	Спомен чесма, Прва тачка после Р- Вучје, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1736	Резервоар Рударе, Чесма на резервоару, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1737	Станица за препумпавање - Хисар, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1738	Станица за препумпавање - Западни Водовод, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1739	ул. 28. Март, Лесковац, Јавна чесма - Рупе, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1740	Јавна чесма у ул.Норвежанска, Јавна чесма - парк 9 Југовића, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1741	ул. Булевар ослобођења код Козаре, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1742	Спортски терен, Бобиште, Јавна чесма, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
1743	Село Петровац Стојковић Драган, Чесма у дворишту, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр. 1733 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

Евид. бр. 1734-1743 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19).

Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

22.09.2025.

Лекар специјалиста хигијене
Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене

